

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(наименование органа надзора)

П Р Е Д П И С А Н И Е № 123 / 1 / 1-1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
детский сад "Филиппок" села Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующему МКДОУ детский сад «Филиппок» Некрасовой Наталье Николаевне

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и го-
рода Кирово-

(наименование органа надзорной деятельности)

Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (заместителя главно-
го государственного инспектора Кирово-Чепецкого района по пожарному надзору) Митюков
М.Н. 29.10.2018 № 123, ст.ст. 6,6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" проведена плановая, выездная проверка

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Филиппок"
села Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области, по адресу: Кировская область,
Кирово-Чепецкий район, с.Филиппово, ул. Михаила Злобина, 7 государственным инспектором
Кирово-Чепецкого района по пожарному надзору Мильковым Д.Г.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующий МКДОУ детский сад «Филиппок» Некрасова Н.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вып)
1	2	3	4	5
1	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	ФЗ-123 ст. 83, пункт 7 ¹ .	01.08.2019 г.	

¹ Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2014)

Порядок и способы устранения указанных нарушений определяются хозяйствующим субъектом самостоятельно. Непосредственное исполнение указанных нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности является не единственным способом исполнения настоящего предписания. Часть нарушений может быть устранена организационно-распорядительными мероприятиями, либо иными способами, не запрещенными действующим законодательством.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения юридическое лицо вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 28.06.2012 N375.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

Порядок оспаривания ненормативных правовых актов в арбитражном суде регламентирован Главой 24 АПК РФ.

Порядок оспаривания правовых актов в судах общей юрисдикции регламентирован Главой 24 ГПК РФ.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ч.1 ст. 256 ГПК РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц государственной пошлиной не облагаются.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка
по пожарному надзору Мильков Д.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

30 ноября 2018 г.



МЛП

Предписание для исполнения получил:

✓

Заведующему МКДОУ детский сад «Филиппок»
Некрасовой Наталье Николаевне.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

30 ноября 2018 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65, тел/факс: 8 (8332) 54-69-62, E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77.